

Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за 2014 год

ООО "Транзит-Электро-Тюмень"

№	Обосновывающие данные для расчёта*	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1	Акты технологических нарушений за январь	9.89	290
2	Акты технологических нарушений за февраль	1.55	290
3	Акты технологических нарушений за март	11.68	290
4	Акты технологических нарушений за апрель	2.25	290
5	Акты технологических нарушений за май	36.48	290
6	Акты технологических нарушений за июнь	4.30	290
7	Акты технологических нарушений за июль	13.72	290
8	Акты технологических нарушений за август	4.96	290
9	Акты технологических нарушений за сентябрь	-	290
10	Акты технологических нарушений за октябрь	14.31	290
11	Акты технологических нарушений за ноябрь	2.40	290
12	Акты технологических нарушений за декабрь	6.18	290

Форма 1.2 – Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии

ООО "Транзит-Электро-Тюмень"

Максимальное за 2012 г. число точек присоединения	290.00
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т _{пр})	97.83
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	0.337345